

愛媛県立新居浜産業技術専門校メカトロニクス科機械実習棟照明設備修繕業務仕様書

1 目的

現状は蛍光灯による照明装置であるが今後①蛍光灯の生産がなくなり今後入手できなくなる、②校内の消費電力節減のため上記実習棟の照明設備を LED 化に取替修繕ことといたしたい。

2 施工場所

愛媛県立新居浜産業技術専門校メカトロニクス科機械実習棟（新居浜市大生院 1233-2）

3 施工期間

契約締結日から令和 7 年 3 月 28 日まで

4 修繕業務内容

- (1) 現有照明装置撤去
- (2) 照明装置を LED 照明装置に取替
- (3) 点灯動作・照度確認
- (4) 片付け・注意事項等説明

※取り替える照明装置の能力（照度）は、現有照明装置の能力と同等程度であること。

天井等現有の穴サイズが変更になる場合は、その都度確認すること。

スイッチ類は、新規に取替え、又は動作に支障がなければ現有機器を流用することも可。

5 その他

- (1) この仕様書は、仕様の大要を示すものである。したがって、当然施工しなければならないことはもちろん、現場施工上疑義が生じた場合は、校と協議のうえ決定すること。
- (2) 施工にあたっては、労働関係法令を遵守し、安全管理の徹底を図るとともに訓練に支障が生じないよう配慮すること。
- (3) 修繕の際に建物等に損傷を生じた場合は、早急に補修を行うこと。また、機器の取替等により設置痕等が現れ美観を損ねる箇所は補修等を施すこと。
- (4) 不用発生材は、受注者において関係法令等を遵守し適切に処理すること。
- (5) 修繕現場は、常に整理整頓及び安全管理に努めること。
- (6) 契約後は速やかに工程表を提出すること。
- (7) 請負者は、修繕後の器具設備等の全機能について動作試験を実施し、十分に確認してから校に引き渡すこと。
- (8) 修繕完了後は、速やかに修繕工程ごとの写真及び完成写真を添付して完了報告書を提出すること。