

愛媛県立高等学校空調設備の借入れ  
及び保守管理等業務（電気式）

仕 様 書

愛媛県

# I 仕様書概要説明

## 1 調達背景及び目的

近年の災害級の猛暑に対応するため、県立高校の指定する教室及び体育館に空調設備を整備し、生徒に快適な教育環境を提供する。

## 2 借入物品名及び数量

愛媛県立高等学校空調設備の借入れ 一式

13校476室について電気式で発注する。

※空調機器及び受電設備（以下「空調設備」という。）の設置工事（設置に必要な資材を含む。）並びに保守管理及び修繕を含む。

※数量及び対象校は、別紙1「空調設備設置校一覧」のとおり。

## 3 借入期間

各高等学校の空調設備は、令和8年3月31日までに設置を完了し、稼働可能な状態にすることとする。

借入期間は、空調設備を稼働可能な状態にした日の属する月の翌月から15年間（180箇月）とする。

なお、借入期間は、15年間経過後、空調設備に特に異常がない場合は、サービス利用料金等について協議した上で、延長できるものとする。

## 4 対象校及び対象箇所

(1) 対象校 13校

(2) 対象箇所 476室

## 5 技術的要件の概要

(1) 本件に係る要求要件は、II 借入物品等に備えるべき技術的要件に示すとおりである。

(2) 要求要件は、全て必須である。

(3) 要求要件は、本県が必要とする最低限の仕様を示しており、空調設備の性能等がこれを満たさないとの判定がなされた場合には不合格となり、入札に参加できない。

(4) 空調設備の性能等が要求要件を満たしているか否かの判定は、空調設備に係る仕様確認書その他の提出資料の内容を審査して行う。

## 6 その他

(1) 機器仕様書等に関する留意事項

ア 空調機器は、日本国内メーカーの機器を提供すること。

イ 機器の仕様については、使用時の消費電力が少ないこと、リサイクルが可能な設計となっていることなど、環境に配慮されたものであること。

ウ グリーン購入法（「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平

成12年5月31日法律第100号) (改正平成15年7月16日法律第119号) の適合品とすること。

エ 上記ア～ウの条件を満たしている場合は、学校、教室又は体育館によって異なるメーカーの空調機器を設置することができるものとする。

(2) 納入に関する留意事項

ア 納入スケジュールは、愛媛県担当者と協議すること。

イ 各高等学校への空調設備の設置は令和8年3月31日までに完了し、稼働可能な状態にすること。

(3) その他の留意事項

ア 搬入、据付け、調整に要する費用は、受注者の負担とする。また、更新に係る撤去費用を除き、設置工事に要する一切の費用は受注者が負担することとする。

イ 搬入及び据付けの際生じた廃棄物は、受注者が持ち帰り適正に処分すること。

## II 借入物品等に備えるべき技術的要件

借入物品等に備えるべき技術的要件は、別紙2「機器等仕様書」のとおりとする。教室の室温を適温に保つことができるようにすること。

## III 性能、機能以外の要件

1 維持管理及び保守点検支援体制等

空調設備に故障、不具合が発生した場合、現地で迅速な復旧を行うこと。

2 取扱説明書について

空調設備に関する取扱説明書を各学校に提出するとともに、各学校に対し、取扱に係る説明を行うこと。

## 空調設備設置校一覧

番号	学校名	所在地	設置個所数	備考
1	愛媛県立三島高等学校	四国中央市三島中央5丁目11-30	6	更新 4室 新設 2室
2	愛媛県立新居浜東高等学校	新居浜市東雲町2丁目9-1	45	更新 18室 新設 27室
3	愛媛県立西条高等学校	西条市明屋敷234	10	更新 10室
4	愛媛県立小松高等学校	西条市小松町新屋敷乙42-1	40	更新 18室 新設 22室
5	愛媛県立東予高等学校	西条市周布650	85	更新 32室 新設 53室
6	愛媛県立北条高等学校	松山市北条辻600-1	81	更新 55室 新設 26室
7	愛媛県立松山工業高等学校	松山市真砂町1	7	更新 7室
8	愛媛県立伊予農業高等学校	伊予市下吾川1433	7	新設 7室
9	愛媛県立大洲農業高等学校	大洲市東大洲15-1	22	更新 6室 新設 16室
10	愛媛県立宇和高等学校	西予市宇和町卯之町4丁目190-1	5	新設 5室
11	愛媛県立野村高等学校	西予市野村町阿下6-2	58	更新 31室 新設 27室
12	愛媛県立北宇和高等学校	北宇和郡鬼北町大字近永942	45	更新 19室 新設 26室
13	愛媛県立南宇和高等学校	南宇和郡愛南町御荘平城3269	65	更新 48室 新設 17室
合 計			476	更新248室、新設228室

## 機器等仕様書

## 1 機器等について

機器名	仕様・性能
空調機器(エアコン)	国内メーカー製造機器とする。グリーン購入法(「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月31日法律第100号)(改正平成15年7月16日法律第119号))の適合品とする。 上記条件を満たしている場合は、学校又は教室によって異なるメーカーの空調機器を設置することができるものとする。
受電設備等	キュービクル式配電盤の設置が必要な場合は、高圧配電線路から受電し、公称電圧6.6kV、定格遮断電流12.5kA以下のものとし、JIS C 4620「キュービクル式高圧受電設備」による。

## 2 設計及び工事について

内容	仕様・性能
現地調査・設計	現地調査及び設計については、事業者が実施するものとする。
施工工事(工事監理含む)	空調機器及び受電設備(以下「空調設備」という。)の設置工事は、事業者が実施するものとする。 なお、設置工事にあたっては、学校が立地する地域(南予・中予・東予地域)の施工業者を可能な限り参画させることとする。 既存の空調設備に係る撤去費用は含まないものとする。
その他(工事完了報告)	工事が完了した場合は、事業者が工事完成検査を実施し、工事完了報告書を提出する。

## 3 維持管理について

	項目	仕様・性能
維持管理	保守点検	空調機器の保守点検を年1回以上実施する。(キュービクルの保安業務は含まない。)
	フィルター清掃	空調機器のフィルター清掃を年2回以上実施する。
	修繕・取替	故障、不具合が生じた場合は、事業者が迅速に対応し、早期に修繕又は取替を行う。
	デマンド制御	デマンド監視及び制御を行うものとする。