

別表1

## 愛媛県松山庁舎空調設備設置機器一覧表

## 1 年間空調用機器

No.1

機器名	仕様	台数	設置場所	
			階	室名
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	天井埋込カセット型	1	B2	中央監視室
	天井埋込カセット型	1	1F	警備員室
	天井埋込カセット型	2	1F	障がい者地域交流サロン室
	天井埋込カセット型	2	1F	予診室
	天井埋込カセット型	1	3F	OA室
	天井埋込カセット型	1	4F	OA室
	天井埋込カセット型	1	5F	OA室
	天井埋込カセット型	1	6F	OA室
	天井埋込カセット型ツイン	1	1F	プレイルーム
	天井埋込カセット型ツイン	3	7F	執務室
	天吊カセット型	1	6F	防災情報室
	床置ダクト接続型	1	7F	大会議室(機械室)
ルームクーラー	壁掛型	1	1F	間接撮影室
	壁掛型	1	1F	休養室
	壁掛型	1	1F	障がい者地域交流サロン室
	壁掛型	1	2F	薬品保管庫
合計		20		

2 シーズン(冷暖房)  
期間用機器

## (1) 熱源機器

機器名	仕様	台数	設置場所		シーズン区分	
			階	室名	冷房期	暖房期
冷温水発生機	ガス焚き二重効用型	2	B2	機械室	○	○
冷却塔	超低騒音型	1	屋上		○	—
冷却水ポンプ	片吸込渦巻型	2	B2	機械室	○	—
冷温水1次ポンプ	片吸込渦巻型	2	B2	機械室	○	○
冷温水ポンプ(FCU)	片吸込渦巻型	2	B2	機械室	○	○
冷温水ポンプ(AHU)	片吸込渦巻型	2	B2	機械室	○	○
膨張タンク	SS製	1	塔屋		○	○

機器名	台数	設置場所内訳		
空気調和機	7	1～7F機械室		
ファンコイル ユニット	1F	22	地域福祉課4台、チャレンジオフィス2台、相談プラザ1台、玄関ホール2台、待合室2台	
			受付1台、予診室1台、組合事務室1台、尿検査室1台、デイケア室2台	
			歯科相談室2台、レントゲン室1台、読影室1台、フィルム室1台	
	2F	33		部長室1台、各課10台、女子更衣室1台、病態栄養相談室1台
				保健統括監室1台、学生実習室2台、印刷室1台、労働委員会室3台
				講義室兼視聴覚室2台、教職員健康相談室2台、栄養実習室4台
				実習生ロッカー室1台、労働委員会事務局4台
	3F	34		部長室2台、各課等24台、閲覧室1台
				女子更衣室1台、印刷室1台、会議室4台、カウンセリング室1台
	4F	31		局長室2台、部長室1台、総務県民課6台、地域政策課2台
				税務各課15台、税務相談室2台、女子更衣室1台、印刷室1台、会議室1台
	5F	31		部長室2台、農業振興課8台、商工観光課2台
				農村整備第一課・第二課12台、商工労働相談室2台、管理課別室2台
			女子更衣室1台、閲覧室1台、印刷室1台	
6F	32		教育事務所長室2台、教育各課4台、第一会議室4台	
			第二会議室6台、森林・水産課6台、土壌診断室3台、印刷室1台	
			青写真分溜試験室1台、女子更衣室1台、図書室1台、会議室1台	
			電話交換室2台	
7F	2	休養室2台		
合計	185			

## 3 換気装置機器 (年間)

機器名	台数	設置場所内訳	
空調換気扇 計3台	B2	1	中央監視室
	7F	2	執務室(カセット型1台、天井インペイ1台)
エアフィルター	B2	20	機械室20枚
オートロールフィルター	7F	3	機械室3台
給気ファン 計8台	B2	5	機械室1台、電気室1台、リフト機械室1台、駐車場1台、書庫1台
	B1	1	書庫1台
	7F	2	機械室2台
排気ファン 1～6Fは 各天井裏 計36台	B2	5	機械室3台、電気室1台、リフト機械室1台
	B1	3	書庫3台
	1F	5	廊下1台、便所西1台、便所東1台、湯沸室1台、暗室1台
	2F	2	便所1台、湯沸室1台
	3～6F	12	廊下1×4台、便所1×4台、湯沸室1×4台
	7階	8	機械室8台
	RF	1	屋上

## 4 中央監視装置機器（年間）

No.3

機器名		台数	設置場所	
			階	室名
中央監視装置	マスターステーション(PLC)	1	B2	中央監視室
	タッチパネル(TP)	1		
リモート盤(PLC)		4	B2	電気室、機械室、倉庫
		1	1F	機械室
		1	2F	機械室
		1	3F	機械室
		1	4F	機械室
		1	5F	機械室
		1	6F	機械室
		2	7F	機械室、休養室