

## 保守点検各設備等一覧

### 【空調設備】

No	機器仕様	設置場所	点検周期	数量
1	GHPマルチエアコン室外機	各所	年2回	1
2	GHPマルチエアコン室内機	各所	年2回	6
3	EHPマルチエアコン室外機	各所	年2回	16
4	EHPマルチエアコン室内機	各所	年2回	30
5	EHPパッケージエアコン室外機	各所	年2回	91
6	EHPパッケージエアコン室内機	各所	年2回	113
7	外気処理機	各所	年2回	2

機器仕様、設置場所については別途甲が指示する『空調機器一覧表』『空調機器配置図』を参照してください。

### 【換気設備】

No	機器仕様	設置場所	点検周期	数量
1	全熱交換器	各所	年2回	65

機器仕様、設置場所については別途甲が指示する『換気機器一覧表』『換気機器配置図』を参照してください。。

### 【実験排気設備】

No	機器仕様	設置場所	点検周期	数量
1	FRPP製センター吐出シロッコファン	各所	年2回	34

機器仕様、設置場所については別途甲が指示する『実験排気機器一覧表』『実験排気機器配置図』を参照してください。

### 【自動制御機器】

No	機器仕様	設置場所	点検周期	数量
1	外調機差圧制御	各所	年1回	2
2	室圧監視制御	各所	年1回	7
3	中央監視装置	各所	年1回	1

機器仕様、設置場所については別途甲が指示する『自動制御機器一覧表』『自動制御機器配置図』を参照してください。

各設備機器の保守点検項目については、『保守点検項目一覧』を参照してください。

### 【フィルター清掃】

No	機器仕様	設置場所	点検周期	数量
1	GHP・EHPi700室内機	各所	年2回	149
2	外気処理機	各所	年2回	2
3	全熱交換器	各所	年2回	65
4	制気口	各所	年2回	8
5	給排気口端部(制気口・フード・金網)	各所	汚れにより随時	—
6	全熱交換器・制気口吹出し口等	各所	年2回及び汚れにより随時	16

注：外気処理機の中性能フィルターは洗浄再使用ができないので概ね数年毎に交換が必要です。

フィルター（洗浄再使用ができないものを除く）については、点検後、洗浄したもの（再使用）と交換を行って下さい。

フィルター仕様、設置場所については別途甲が指示する『フィルター一覧表』『フィルター配置図』を参照してください。

### 【フロン法定点検】

No	点検仕様	設置場所	点検周期	数量
1	3カ月毎簡易点検	各所	3カ月毎	110
2	3年毎定期点検	各所	3年毎	8
3	1年毎定期点検	各所	1年毎	0

※R6実施

点検内容、点検対象については別途甲が指示する『フロン排出抑制法について』を参照してください。