

仕 様 書

品名	クーラーテント (スポットエアコン2台付き)	数量	2セット	納入場所	新居浜産業技術専門校 愛媛中央産業技術専門校
標記案件の仕様は、次のとおりである。 1 購入予定数量 クーラーテント (スポットエアコンを含む) 2セット 2 機器構成 (1) クーラーテント 1台 (2) スポットエアコン 2台 3 各機器の仕様条件 ◎見積ならびに納入に際しては、以下の条件を満たす仕様であること。 (1) クーラーテント本体 サイズ : 1.8m×3.6m 程度 幅 : 353.5cm 程度 奥行 : 178.5cm 程度 高さ : 164cm～180cm 程度 フレーム込みの高さ : 192 cm～208 cm 程度 重量 : 41.0 kg 程度 取付口数 : 2か所 フレーム : スチール+アルミ複合フレームであること。 ジョイント : グラスファイバー+ナイロン6化合物であること。 天幕 : 糸入り透明ターポリン 付属品 : 本体収納バッグ及び六角レンチ (2) スポットエアコン クーラーテント1台につき、スポットエアコンを2台付帯すること。 高さ : 833mm 程度 幅 : 396mm 程度 奥行 : 397mm 程度 電源 : 三相 200V とすること。 重量 : 33 kg 程度 ドレンタンク : 5ℓ 程度 4 納入場所 ①新居浜産業技術専門校 自動車整備科実習場 (新居浜市大生院 1233-2) ②愛媛中央産業技術専門校 設備エンジニア科第1実習場 (今治市桜井団地 4-1-1) 5 納入条件 (1) 納入時にかかる費用(運搬・調整・諸経費等)を全て含むこと。 (2) 指定の場所に設置し、試運転を行ったうえで使用可能な状態にすること。 (3) 納入時に生じた廃棄物等は契約業者が適正に処分すること。 6 納期 令和7年9月16日(火) ※納品日時については、担当者と十分に打合せを行うこと。 7 教示・保守等 (1) 納入後、明らかに納入業者の責による不具合等が生じた場合は、速やかにその対策を講じること。 (2) 職員に対し、操作方法、保守、注意事項及び安全確保等に必要な事項を教示すること。					

機 器 構 成 表

品 名	クーラーテント (スポットエアコン2台付き)	納入場所	新居浜産業技術専門校 愛媛中央産業技術専門校
-----	---------------------------	------	---------------------------

品 名	メーカー	規 格 (型 番)	数量
クーラーテント			2セット
(内訳)			
・ 本体	株式会社スイデン	SS-TNT-1836-C	2 台
・ スポットエアコン	〃	SS-25EL-3T	4 台

(注) 同等品も可、ただし、仕様確認を要する。