

令和7年度高圧ガス保安講習会

令和7年の保安検査等の結果について

- 1 愛媛県
- 2 松山市 (別紙)
- 3 新居浜市 (別紙)

1

1 愛媛県

1. 保安検査実施件数 (令和7年1月1日～12月31日)

種別	愛媛県	高圧ガス保安協会 (KHK)	指定保安検査機関	認定保安検査実施者	計
一般高圧ガス保安規則	8 (東予4 中予3 南予1)	24※ (東予22 中予1 南予1)	8 (東予8 中予0 南予0)	0	40 (東予34 中予4 南予2)
液化石油ガス保安規則	0	0	42 (東予25 中予4 南予13)	0	42 (東予25 中予4 南予13)
コンビナート等保安規則	3	0	0	1	4
冷凍保安規則	0	8 (東予7 中予1 南予0)	0	0	8 (東予7 中予1 南予0)
計	11	32	50	1	94

※高圧ガス保安協会 (KHK) 四国支部は令和8年3月末に廃止される予定です。

2

2. 指摘事項（愛媛県の実施した検査で、主なもの）

- ・ 危害予防規程の遵守について、同規程で引用している（・・・については・・・による、等）文書による活動についても、保安統括者、保安係員等の保安責任者は、実施されていることを確認すること。

※本来は同規程に定めることを、他の文書を引用して省略しているため、その実施状況は当然に確認し、遵守不備があれば是正してください。他の文書だから是正できない（他の文書の管理部門に是正の要求ができない）のであれば、引用していることが適切ではないので、同規程を見直してください。

- ・ バルブの開閉方向の表示について、錆や塗装の劣化で不鮮明となっているものは、補修してください。

※緊急時は消防機関が操作をする可能性もありますので、従業者に限らず開閉方向が分かるよう表示をお願いいたします。

なお、高圧ガス保安協会（KHK）や指定保安検査機関により保安検査を受検している事業所はそれぞれの指摘事項について積極的な対応をお願いします。

※高圧ガス保安協会（KHK）四国支部から、CEの保安検査の指摘事項の提供がありましたので添付します。

3. 危険物（高圧ガス関係）運搬車両取締り結果表

点検車両台数及び違反車両台数

実施場所	タンクローリー		バラ積み		計	
	点検台数	違反台数	点検台数	違反台数	点検台数	違反台数
四国中央市内	2	0	1	0	3	0
西条市内	0	0	1	0	1	0
今治市内	2	0	0	0	2	0
松山市内	3	0	0	0	3	0
伊予市内	1	0	0	0	1	0
八幡浜市内	0	0	3	2	3	2
宇和島市内	0	0	1	1	1	1
計	8	0	6	3	14	3

4. 違反内容

容器積載車両（バラ積み）

検査項目	件数
警戒標	0
転落転倒等防止措置（積載方法）	0
バルブ損傷防止等	0
混載禁止	0
イエロー・カード	0
消火器	2
資材工具等携帯	3
バルブ相互向禁止	0
毒性ガスの木枠パッキン	0
毒性ガス保護具等携帯	0
除害の措置	0
荷送人連絡措置（イエロー・カード）	0
対応組織応援措置	0
災害拡大防止措置（イエロー・カード）	0
移動監視者搭乗	0
監視者書面携帯	0
運転者2名乗務	0
容器表示	0
容器塗色	0
計	5

消火器の安全ピンがない（抜けている）
規格を満たした消火器とみなされませんので、注意してください。



革手袋
メガホン
ロープ
赤旗
の不携帯



 CE保安検査保安検査における主な改善・指示内容（四国3県分 令和6年1月～12月）

1.書類・記録に関する事項

①保安教育実施記録の不備

- ・教育実施記録には受講された方の氏名を記載して下さい。（2件）
 - ・保安講習会を受講しているのに保安教育実施記録に反映されていない。（1件）
- 教育のPDCAサイクルを回し、教育の効果を確認できる仕組みとして下さい。

②設備管理台帳の未整備・記録不備 資料 3

- ・機器保守経歴の記載抜け。（2件）
 - ・設備台帳（機器リスト）と実際の圧力計の機器番号に誤記がありました。（1件）
 - ・設備台帳（機器リスト）と実際の安全弁の設定圧力に誤記がありました。（1件）
- 設備管理する上で必要なものにつき正確に記載して下さい。

③日常点検記録表不備

- ・日常点検記録に点検記録の記入漏れ、点検者名の未記入、保安監督者の確認印・サインが無い等（5件）
 - ・同じ液化ガス名のCEが複数ある場合、各CE毎識別できるようにして下さい。（1件）
 - ・日常点検記録・受入充填記録等を電子化して管理されている場合、保安検査時に確認できるようにして下さい。（1件）
- 危害予防規定に定める設備点検基準（頻度、点検箇所、記録様式等）を順守して下さい。

④書類管理

- ・保安監督者（担当者）の交代引継ぎ時は記録・管理に注意して下さい。

⑤保安管理組織図・緊急通報連絡表の連絡体制（連絡ルート）不備

- ・緊急通報連絡表に保安監督者名を記載して下さい。（1件）
 - ・緊急通報連絡表が事務所にしか掲示されていない。（2件）
- 誰が異常を発見しても速やかな通報ができるよう施設周辺にも掲示して下さい。

⑥保安検査申請書及び添付書類の不備

- ・施設名称、処理能力数値等の誤記（2件）
- ・保安検査直近の定期自主検査実施日の不記載・誤記（1件）

2.施設等に関する事項

①ローリー停車位置区画の表示が不明瞭。（表示が消えかかっている）（9件）

- 区画表示はローリー車の安全な進入・退出の確保および区画内に停車すれば必要な隔離・保安距離や安全な充てん作業が保てるようにする区画表示なので明確に表示して下さい。

②温水式蒸発器本体に部分的な塗装劣化（2件）

- 塗装の劣化・剝離は発錆の原因になりますので、早めに再塗装措置をして下さい。

3.定期自主検査に関する事項

①定期自主検査記録の不備・誤記

- ・定期自主検査記録において、圧力計比較検査、安全弁作動検査の基準となる標準圧力計の機器番号を記載し標準圧力計の検査成績書を添付して下さい。（1件）
 - ・設備台帳（機器リスト）と実際の圧力計の機器番号に誤記がありました。（1件）
 - ・設備台帳（機器リスト）と実際の安全弁の製作メーカー名に誤記がありました。（1件）
 - ・設備台帳（機器リスト）と実際の安全弁の設定圧力に誤記がありました。（1件）
- 設備管理する上で必要なものにつき正確に記載して下さい。