

愛媛県美術館本館電話交換設備更新業務入札に関する照会（質問・回答）

質 問	回 答
仕様書に回線種別（アナログ局線・ひかり回線等）及び回線数の記載がありません。上記を教えてくださいをお願いします。	仕様書別紙に電話交換機の収容回線数を追記しました。
仕様書の参考品番と同等機種を採用します。同等機種確認書類の提出は必要でしょうか？	仕様書別紙（注１）に次のとおり追記しました。 （参考品番と同等機種を採用する場合は、入札参加資格確認申請書提出時に、導入予定機器が同等以上の機能を有することを確認できるカタログ・仕様書等の資料、及び、注２記載の機能を実現できることを確認できる資料をあわせて提出すること。）
４回線にガイダンス応答とありますが、代表番号以外に別の番号が残る３回線ある認識でよろしいでしょうか？	既存電話回線は、NTT ひかり電話回線で５ch ６番号です。音声ゲートウェイでアナログ回線５本に変換されており、そのアナログ回線５本を新しい電話交換機に収容します。
４回線の契約種別は？（アナログ回線・ISDN回線・光回線）	同上です。
932-0511 FAX 番号がありますが、電話交換機にFAX 番号は収容しないとの認識でよろしいでしょうか？ 現在 FAX は単独であれば問題ありませんが、もし電話交換機の収容されているのであれば（例：アナログ回線 既存１台）記載が必要ではないでしょうか。	FAX 回線は、電話交換機に収容せず単独でFAX に接続して下さい。
現在 光回線であれば既設ルータの設定変更費もしくはセッション分割 HUB が必要となりますが、HUB は必要でしょうか？	既存電話回線は、NTT ひかり電話回線で５ch ６番号です。音声ゲートウェイでアナログ回線５本に変換されておりますので HUB は不要です。

※仕様書別紙について、上記回答を反映させたものに修正し、差替えました。

なお、記載欄の位置ずれ、備考欄の記載、表の体裁もあわせて修正しています。