仕　　様　　書

品名	エアコン	数量	2 基	納入場所	愛媛県立とべ動物園

標記案件の仕様は、次のとおりである。

○エアコン（南米獣舎①）

・構成：室内機及び室外機
・室内機タイプ：壁掛形
・モデル：2026 年モデル
・外形寸法（室内機）：H250～295×W780～800×D230～255（mm）程度
・外形寸法（室外機）：H453～555×W675～800×D249～284（mm）程度　※突起物除く
・重量（室内機）： 6～18 kg　程度
・重量（室外機）： 27～38 kg　程度
・能力：暖房 3.6kW　 冷房 2.8kW　程度
・消費電力：暖房 890～910W　 冷房 780～800W　程度
・電源：単相 100Ｖ又は 200Ｖ
・適応（室外機）：室内機に互換性があり、問題なく機能すること。
　　外気温度 50℃対応機種であること。
・付属品：操作リモコン

○エアコン（南米獣舎②）

・構成：室内機及び室外機
・室内機タイプ：壁掛形
・モデル：2026 年モデル
・外形寸法（室内機）：H250～295×W780～800×D230～255（mm）程度
・外形寸法（室外機）：H550～610×W795～800×D285～300（mm）程度　※突起物除く
・重量（室内機）：9～16 kg　程度
・重量（室外機）：35～38 kg　程度
・能力：暖房 5.0kW　 冷房 4.0kW　程度
・消費電力：暖房 1,410～1,480W　 冷房 1,370～1,660W　程度
・電源：単相 200Ｖ
・適応（室外機）：室内機に互換性があり、問題なく機能すること。
　　外気温度 50℃対応機種であること。
・付属品：操作リモコン

＜その他＞

・納入時にかかる費用（運搬・調整・諸経費等）を全て含む。
・とべ動物園が指定する場所に設置し、機器設備工事、配管設備工事、電気設備工事を行いエアコンがすぐに使用できる状態にすること。
・遠方制御基板を備えること。
・納入時に生じた廃棄物等は契約業者が適正に処分すること。
・現地に応じた適切な水処理を実施すること。
・現地作業についてはとべ動物園指定管理者と十分に調整のうえ実施すること。

＜納期＞

令和 8 年 12 月 25 日

＜納入場所＞

・愛媛県立とべ動物園　南米獣舎（愛媛県伊予郡砥部町上原町 240）　2 基

機 器 構 成 表

品名	エアコン	数量	2 基	納入場所	愛媛県立とべ動物園

品　　名	メ　ー　カ　ー	規格(型番)	数量
エアコン （南米獣舎①）	ダイキン工業株式会社	S286ATEV-W	1 基
	三菱電機株式会社	MSZ-S2826 (W)	
エアコン （南米獣舎②）	ダイキン工業株式会社	S406ATEV-W	1 基
	三菱電機株式会社	MSZ-S4026S(W)	

(注) 同等品以上可、ただし仕様確認を要する。