

愛媛県庁新第二別館入退館管理システム整備業務委託
公募型プロポーザルに関する質問及び回答

番号	質問件名	質問内容	回答
1	「機能要件一覧」 > (4) 履歴管理 > 22	「利用者情報や制御装置等の設定情報」利用者情報を履歴として残す方法として、定期的にバックアップを取ってデータを残しておくという方法で問題ないでしょうか？	左記の方法で支障ありません。
2	システム仕様書 > (2) 機器構成	故障時、更新時に導入機器が生産終了していた場合でも互換性を持った機器で部分的な対応できるような考えで問題ないでしょうか？ また証明として第三者証明の提示を検討しているが、その認識で良いでしょうか？	左記の認識で支障ありません。
3	システム仕様書 > (3) 機器仕様 オ	本館は重要文化財級と聞いています。配線、工事、建具改修など施工の相談をして頂けるのでしょうか？接続可能な機器には制限があり、今回提案するシステムと同じであれば接続可能、という認識で良いのでしょうか？	本館は現在、国登録有形文化財に登録されており、機器設置等の際は文化財的価値の保持に配慮した施工方法の提案をお願いします。提案いただいた施工方法については、当県関係課と協議の上、決定することとします。 接続する機器については、左記の認識で支障ありません。