

質 問 書 へ の 回 答

令和8年10月1日

「愛媛県県立学校体育館空調設備整備計画策定業務」の入札への質問事項について、以下のとおり回答します。

(質問①)

「短期計画案を令和8年11月中旬を目安に、」と有りますが、対象施設は何施設でしょうか。また、施設は指定していただけますか。

(回答)

対象施設は10施設程度を想定しております。施設については受託者と協議の上、選定を進めることとしています。

(質問②)

対象48校の体育館等の施設図面（意匠図・電気設備図等）は、発注者側より一括して受託者に貸与いただけますでしょうか。あるいは受託者にて各学校へ訪問・収集を行う想定でしょうか。また、貸与いただける場合のデータ形式（PDF、CAD、紙等）及び図面がない学校の有無について教えてください。

(回答)

図面については発注者から受託者に貸与する予定です。データ形式はPDF形式を予定しておりますが、CADデータが存在する学校はCADデータを貸与いたします。

(質問③)

「受注者側が適切な調査対象及びサンプル数を設定できる」とありますが、発注者側で想定されている現地調査の校数（概ね何校程度等）がありましたらお教えてください。また、現地調査は、構造・電源容量・既存設備等の目視確認および学校担当者へのヒアリング程度を想定してよろしいでしょうか。

(回答)

現地調査の校数について、想定している校数はございませんが、全校一律の調査をしない場合は、発注者と協議の上、校数を決定するようにしてください。なお、現地調査の内容についてはご認識のとおりです。

(質問④)

空調方式の比較検討にあたり、各校のキュービクル（電気容量）の空き状況、ガス供給設備の有無等のデータは発注者側より提示いただけますでしょうか。

(回答)

各施設の基本データについては、契約後に提供する予定です。

(質問⑤)

「短期計画案（令和9年度整備計画案）」の提出にあたり、この時点で求められる成果物のとりまとめレベルについてご教示ください。また、限られた作成期間内で概算事業費を算定するため、過去の同種他事例等を活用した概算（モデルケースによる概算算定）を前提としてよろしいでしょうか。

(回答)

令和9年度当初予算編成に使用しますので、令和9年度に整備する学校に最適な空調方式や整備方式の比較検討、概算事業費の算定を行い、成果品としてとりまとめてください。なお、事業費の概算については過去の事例から算出していただいても構いません。

(質問⑥)

短期計画案検討に必要な図面等の基礎資料は、契約締結後直ちにご提供いただける認識でよろしいでしょうか。

(回答)

ご認識のとおりです。

(質問⑦)

本業務における打合せについて、回数の想定はございますでしょうか。また、打合せの実施にあたり、Web会議システム（Teams, Zoom等）を活用したオンライン形式での開催は可能でしょうか。

(回答)

回数の想定はございません。なお、状況に応じてオンライン形式での実施は可能です。

愛媛県教育委員会管理部

教育総務課施設厚生室施設グループ

電話番号：089-907-5520

メール：shisetsukosei@pref.ehime.lg.jp