

愛媛県消防学校自動火災報知設備取替修繕仕様書

1 件名 愛媛県消防学校自動火災報知設備取替修繕

2 修繕の内容

○宿直室設置の受信機取替

P型1級複合受信機 壁掛型 50回線 1台

メーカー：ニッタン株式会社 型式：1PV0-50YD 若しくは同等品

※受信機は既設自立型筐体内に設置する。

(既設受信機は内部機器を撤去し筐体は流用、右横地図盤は化粧板等取付)

○P1級発信機(埋込型)・表示灯(フラット型)・ベル(150φ)取替 各8個

○職員室及び寮直室設置の副受信機2台撤去

※撤去跡は、化粧板などを取付。

○消防手続・立会関係書類作成等

○既設受信機については廃棄物として運搬・処分すること。

3 履行期限 令和7年3月24日

4 その他

施工にあたっては、安全に留意して事故防止に努めるとともに、労働関係法令を遵守し、安全管理の徹底を図ること。

また、施工にあたって疑義が生じたときは、発注者と受注者で協議のうえ決定すること。